

EN.RE.S.S

Ente Regulador de Servicios Sanitarios

Gerencia de Control de Calidad

ANALISIS PARASITOLOGICO -

Rosario, Agosto 2013

Ю
l

SITIO DE EXTRACCION: Juan Jose Paso 675

Análisis №: 0820/13 Fecha de Muestreo: 29/08/13

Método Analítico: Inmunofluorescencia Directa para la detección de quistes de Giardia y ooquistes de

Cryptosporidium.

Cantidad Procesada: 380 litros

RESULTADO	VNIVIIGIG	DVDV6ITU	OCIC
RESULIADO	ANALISIS	FARASITU	

Helmintos vida libre N°

Larvas

Huevos

Protozoarios N°

Quistes Giardia N° por 380 litros 3

Ooquistes Cryptosporidium

Observaciones: La muestra analizada **NO CUMPLE** con los Límites Obligatorios establecidos en el Anexo A de la Ley 11220.

Δnalista				