

**ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
GERENCIA CONTROL DE CALIDAD**

Provincia de Santa Fe - Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA: **ROSARIO**

Número de Muestra/s: Fecha de Análisis:

Sitios de extracción /Fecha toma de muestra

RESULTADOS OBTENIDOS

| ANALITOS | unidades | IDENTIFICACION DE LA MUESTRA | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CLOROFORMO | ug/l | 26 | | | |
| BROMODICLOROMETANO | " | 14 | | | |
| DIBROMOCLOROMETANO | " | 3 | | | |
| BROMOFORMO | " | <1 | | | |
| TRIALOMETANOS TOTALES | " | 43 | | | |
| CORO RESIDUAL | mg/l | 1,10 | | | |

METODOLOGIA: Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados CUMPLEN con los límites establecidos en el Anexo A de la Ley 11.220.

Analista