



Gobierno de la Provincia de Santa Fe

ENRESS

**Ente Regulador
de Servicios Sanitarios**

Gerencia de Control de Calidad

ANALISIS DE AGUA - BACTERIOLOGICO -

Rosario, Enero 2016

PROCEDENCIA: ASSA - ROSARIO

**SITIO DE
EXTRACCION**

1 J.J.Paso 675
2
3
4

Análisis N°: 0067/16

Fecha de Muestreo: 28/01/16

Fecha de Recepción: 28/01/16

MUESTRA N°		1	2	3	4
Bact Coliformes Totales	N.M.P.por 100 ml.	<2.2			
Bact Coliformes Fecales	N.M.P.por 100 ml.	<2.2			
Bact.Aerobias Agar 35°C 24 hs.	por ml.	S/D			
Pseudomona aeruginosa	Ausencia-Presencia	Ausencia			
Cloro Residual	mg/l	0,40 ,			

CONCLUSIONES:

Los parámetros analizados **CUMPLEN** con los Límites Obligatorios establecidos en el Anexo A de la Ley N° 11.220

por ENRESS

