

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  
GERENCIA CONTROL DE CALIDAD

Provincia de Santa Fe

ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA: **ROSARIO**

Número de Muestra/s:  Fecha de Análisis:

Sitios de extracción /Fecha toma  
de muestra

1 . J.J.Paso 675

2 .

3 .

4 .

RESULTADOS OBTENIDOS

| ANALITOS               | unidades | IDENTIFICACION DE LA MUESTRA |   |   |   |
|------------------------|----------|------------------------------|---|---|---|
|                        |          | 1                            | 2 | 3 | 4 |
| CLOROFORMO             | ug/l     | 70                           |   |   |   |
| BROMODICLOROMETANO     | "        | 14                           |   |   |   |
| DIBROMOCLOROMETANO     | "        | 2                            |   |   |   |
| BROMOFORMO             | "        | <1                           |   |   |   |
| TRIHALOMETANOS TOTALES | "        | 86                           |   |   |   |
| CLORO RESIDUAL         | mg/l     | 0,40                         |   |   |   |

**METODOLOGIA:** Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

**OBSERVACIONES:** Los parámetros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.-

\_\_\_\_\_  
Analista