



Gobierno de la Provincia de Santa Fe

**ENRESS**

Ente Regulador  
de Servicios Sanitarios

Gerencia de Control de Calidad

**ANALISIS DE AGUA - QUIMICO DE POTABILIDAD -**

Rosario, febrero 2016

<b>PROCEDENCIA</b>	<b>AGUAS SANTAFESINA S.A - ROSARIO</b>		
<b>SITIO DE EXTRACCION</b>	1 Italiay Ocampo		
	2		Análisis N°: 0085/16
	3		Fecha de Muestreo: 01/02/16
	4		Fecha de Recepción: 01/02/16

MUESTRA N°		1	2	3	4
Color		2			
Turbiedad	U.N.T.	0,34			
pH		7,90			
Cloro Residual	mg/l	1,00			
Residuos a 180°C	mg/l	160			
Conductividad	uS/cm	281			
Dureza Total (en CO <sub>3</sub> Ca)	mg/l	84			
Alcalinidad Total (en CO <sub>3</sub> Ca)	"	30			
Cloruros (CL <sup>-</sup> )	"	30			
Nitratos (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	"	42			
Nitritos (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	"	<0,005			
Amoníaco (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	"	<0,05			
Flúor (F)	"	<0,1			
Arsénico (As)	µg/l	<2			
Calcio (Ca <sup>++</sup> )	mg/l	18			
Magnesio (Mg <sup>++</sup> )	mg/l	<5			
Detergentes totales	mg/l	<0,05			
Sodio (Na)	mg/l	29			
Hierro Total (Fe)	mg/l	0,02			
Manganeso (Mn)	mg/l	0,01			
Cromo Total (Cr)	µg/l	<4			
Plomo (Pb)	µg/l	<20			
Niquel (Ni)	µg/l	0,07			
Aluminio (Al)	mg/l	<0,05			
Cadmio (Cd)	µg/l	<2			
Cobre (Cu)	mg/l	<0,01			
Cinc (Zn)	mg/l	<1,0			
Plata (Ag)	µg/l	<20			
Bario (Ba)	mg/l	<0,1			
Berilio (Be)	µg/l	<2			
Cobalto (Co)	µg/l	<10			
Antimonio (Sb)	µg/l	<20			
Selenio (Se)	µg/l	<20			
Talio (Tl)	µg/l	<20			

**CONCLUSIONES:** La muestra analizada CUMPLE con la Normativa Vigente

\_\_\_\_\_  
Analista