

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
GERENCIA CONTROL DE CALIDAD

Provincia de Santa Fe

ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA: **ROSARIO**

Número de Muestra/s: Fecha de Análisis:

Sitios de extracción /Fecha toma de muestra

1 . Italia y Ocampo

2 .

3 .

4 .

RESULTADOS OBTENIDOS

ANALITOS	unidades	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
		1	2	3	4
CLOROFORMO	ug/l	77			
BROMODICLOROMETANO	"	14			
DIBROMOCLOROMETANO	"	2			
BROMOFORMO	"	<1			
TRIHALOMETANOS TOTALES	"	93			
CLORO RESIDUAL	mg/l	1,00			

METODOLOGIA: Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.-

Analista