

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  
GERENCIA CONTROL DE CALIDAD

Provincia de Santa Fe - Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA: **ROSARIO**

Número de Muestra/s: 1084/09

Sitios de extracción /Fecha toma  
de muestra

1. Bv. Avellaneda 690 bis - 25/11/09

RESULTADOS OBTENIDOS

ANALITOS	unidades	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
		1	2	3	4
CLOROFORMO	ug/l	32			
BROMODICLOROMETANO	"	5			
DIBROMOCLOROMETANO	"	1			
BROMOFORMO	"	<1			
TRIALOMETANOS TOTALES	"	38			
CORO RESIDUAL	mg/l	0,90			

**METODOLOGIA:** Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

**OBSERVACIONES:** Los parámetros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.-

\_\_\_\_\_  
Analista