ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
GERENCIA CONTROL DE CALIDAD

Provincia de Santa Fe - Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA: **ROSARIO**

Número de Muestra/s: 0997 Fecha de Análisis: 20/10/2008

Sitios de extracción /Fecha toma de muestra

1. Bv. Avellaneda 690 bis; 20/10/08

RESULTADOS OBTENIDOS

ANALITOS	unidades	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA 1	2	3	4
CLOROFORMO	ug/l	22			
BROMODICLOROMETANO	"	8			
DIBROMOCLOROMETANO	"	3			
BROMOFORMO	"	<1			
TRIHALOMETANOS TOTALES	"	33			
CLORO RESIDUAL	mg/l	0,90			

METODOLOGIA: Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados CUMPLEN con los límites establecidos en el Anexo A de la Ley 11.220.

Analista