



Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y
Medio Ambiente

ENRESS
Ente Regulador
de Servicios Sanitarios

Gerencia de Control de Calidad

ANALISIS DE AGUA - PROTISTOLOGICO -

Rosario, Setiembre de 2008.

PROCEDENCIA : ROSARIO

Análisis N°:	Fecha de Muestreo:	Sitio de Extracción
0800/08	01/09/2008	Bv. Avellaneda 690 Bis

Cantidad procesada:	5 lts.
Filtración con tamiz de:	50 u

FITOPLANCTON (N° de Organismos por litro)

GRUPOS TAXONOMICOS	
Crisoficeas	0,4
Cloroficeas	No se observan
Cianobacterias	No se observan
Euglenoficeas	0,2
Otros	No se observan
Fitoplancton Total	0,6

ZOOPLANCTON (N° de Organismos por litro)

GRUPOS TAXONOMICOS	
Rotífera	No se observan
Copepoda	No se observan
Cladocera	No se observan
Otros	No se observan
Zooplancton Total	No se observan

PLANKTON TOTAL (N° de Organismos por litro)	0,6
---	------------

NEMATODES (N° de Organismos por 5 litros)	No se observan
---	-----------------------

Observaciones: CUMPLE con el porcentaje de remoción según lo establecido en el Anexo I 2.2 - C Pautas Complementarias - Regimen Transitorio ASSA.

Analista

