



Gobierno de la Provincia de Santa Fe  
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y  
Medio Ambiente

**EN.RE.S.S**

Ente Regulador  
de Servicios Sanitarios

*Gerencia de Control de Calidad*

## ANALISIS PARASITOLOGICO -

Rosario, setiembre de 2010

**LOCALIDAD:** AGUAS SANTAFESINAS S.A. - ROSARIO

**SITIO DE EXTRACCION:** Bv. Avellaneda 690 Bis

**Análisis N°:** 1201/10

**Fecha de Muestreo:** 27/09/10

**Método Analítico:** Inmunofluorescencia Directa para la detección de quistes de Giardia y ooquistes de Cryptosporidium.

**Cantidad Procesada:** 380 litros

### RESULTADO ANALISIS PARASITOLOGICO

<b>Helmintos vida libre</b>	<b>N°</b>	
Larvas		
Huevos		
<b>Protozoarios</b>	<b>N°</b>	
Quistes Giardia	N° por 380 litros	1 (no viable)
Ooquistes Cryptosporidium		Ausencia

**Observaciones:** La muestra analizada **NO CUMPLE** con las Normas de Calidad de agua potable establecidas en el Anexo A de la Ley 11220. Los quistes observados son no viables.

\_\_\_\_\_  
Analista