



Provincia de Santa Fe

2015 - 20° aniversario  
de la creación del Enress



Ente Regulador  
de Servicios Sanitarios

## INFORME DE ENSAYO

### ANALISIS DE PLAGUICIDAS Y FENOLES CLORADOS

#### DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA:	<b>ROSARIO</b>		
Número de Muestra/s:	0340/17	24/04/2017	
Sitios de extracción / Fecha toma muestra:	1. J.J.Paso 675		
	2.		
	3.		

#### RESULTADOS OBTENIDOS

ANALITOS	Unidades	IDENTIFICACIÓN MUESTRA			límite obligatorio(µg/l)	
		1	2	3		
hexaclorobenceno	µg/l	<0.01			0,01	Parámetros incluidos en el Anexo A de la Ley 11.220
lindano	"	<0.05			3	
heptacloro	"	<0.05			}	
heptacloro epóxido	"	<0.05				
aldrin	"	<0.025				
dieldrin	"	<0.025				
γ clordano	"	<0.05				
α clordano	"	<0.05				
metoxicloro	"	<0.10			30	
malation	"	<50			190	
metil paration	"	<7			7	
paration	"	<35			35	
2,4 D	"	<50			100	
2,4,6 triclorofenol	"	<1			10	
pentaclorofenol	"	<10			10	
endrin	µg/l	<0.05				
trans-nonaclor	"	<0.05				
cis-nonaclor	"	<0.05				
endosulfan sulfato	"	<1				
cipermetrina	"	<1				
permetrina	"	<20				
clorpirifos	"	<1				
glifosato	"					
AMPA	"					
atrazina	"					

**METODOLOGIA:** Cromatografía Gaseosa, concentración por SPME, columna capilar, detector ECD.

**OBSERVACIONES:** Los parámetros analizados CUMPLEN con los límites establecidos en el Anexo A de la Ley 11.220.

Analista