

## ANALISIS DE AGUA - BACTERIOLOGICO -

Rosario, febrero 2018

**PROCEDENCIA: ASSA - ROSARIO**

<b>SITIO DE EXTRACCION</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td>J.J.Paso 675</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td></td></tr> </table>	1	J.J.Paso 675	2		3		4		<p><b>Análisis N°: 0162/18</b></p> <p><b>Fecha de Muestreo: 27/02/18</b></p> <p><b>Fecha de Recepción: 27/02/18</b></p>
1	J.J.Paso 675									
2										
3										
4										

MUESTRA N°		1	2	3	4
Bact Coliformes Totales	N.M.P.por 100 ml.	<2.2			
Bact Coliformes Fecales	N.M.P.por 100 ml.	<2.2			
Bact.Aerobias Agar 35°C 24 hs.	por ml.	S/D			
<i>Pseudomona aeruginosa</i>	Ausencia-Presencia	Ausencia			
Cloro Residual	mg/l	1,10			

**CONCLUSIONES:**

Los parámetros analizados **CUMPLEN** con los Límites Obligatorios establecidos en el Anexo A de la Ley N° 11.220

