

ANALISIS DE AGUA - QUIMICO DE POTABILIDAD -

Rosario, abril 2018

PROCEDENCIA	AGUAS SANTAFESINAS S.A - ROSARIO		
	1	Bv. Avellaneda 690 Bis	
SITIO DE	2		Análisis N°: 0318/18
EXTRACCION	3		Fecha de Muestreo: 11/04/18
	4		Fecha de Recepción: 11/04/18

MUESTRA N°		1	2	3	4
Color		<2			
Turbiedad	U.N.T.	0,45			
pH		7,80			
Cloro Residual	mg/l	1,00			
Residuos a 180°C	mg/l	130			
Conductividad	uS/cm	200			
Dureza Total (en CO ₃ Ca)	mg/l	81			
Alcalinidad Total (en CO ₃ Ca)	"	30			
Cloruros (CL ⁻)	"	20			
Nitratos (NO ₃ ⁻)	"	2			
Nitritos (NO ₂ ⁻)	"	<0,005			
Amoníaco (NH ₄ ⁺)	"	<0,05			
Flúor (F)	"	<0,1			
Arsénico (As)	µg/l	<20			
Calcio (Ca ⁺⁺)	14	26			
Magnesio (Mg ⁺⁺)	mg/l	4			
Sodio (Na)	mg/l	27			
Hierro Total (Fe)	mg/l	<0,05			
Manganeso (Mn)	mg/l	<0,01			
Cromo Total (Cr)	µg/l	<4			
Plomo (Pb)	µg/l	<20			
Niquel (Ni)	µg/l	<10			
Aluminio (Al)	mg/l	<0,05			
Cadmio (Cd)	µg/l	<1			
Cobre (Cu)	mg/l	<0,01			
Cinc (Zn)	mg/l	<0,5			
Plata (Ag)	µg/l	<5			
Bario (Ba)	mg/l	<0,05			
Antimonio (Sb)	µg/l	<20			

CONCLUSIONES: La muestra analizada CUMPLE con la Normativa Vigente

RESPONSABLE ENRESS