



Provincia de Santa Fe

2015 - 20º aniversario
de la creación del Enress



Ente Regulador
de Servicios Sanitarios

ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA: **ROSARIO**

Número de Muestra/s:

0162/18

Fecha de Análisis:

27/02/2018

Sitios de extracción /Fecha toma
de muestra

1 . J.J.Paso 675

2 .

3 .

4 .

RESULTADOS OBTENIDOS

ANALITOS	unidades	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
		1	2	3	4
CLOROFORMO	ug/l	48			
BROMODICLOROMETANO	"	7			
DIBROMOCOLOROMETANO	"	1			
BROMOFORMO	"	<1			
TRIHALOMETANOS TOTALES	"	56			
CLORO RESIDUAL	mg/l	1,10			

METODOLOGIA: Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.-

RESPONSABLE ENRESS