



Provincia de Santa Fe

2015 - 20º aniversario  
de la creación del Enress



Ente Regulador  
de Servicios Sanitarios

## INFORME DE ENSAYO

### ANALISIS DE HIDROCARBUROS AROMATICOS Y HALOCARBUROS VOLATILES

### DATOS DE LA MUESTRA

**PROCEDENCIA:** ROSARIO

**Número de Muestra/s:** 1094/18

**Sitio/s de extracción / Fecha toma muestra:**

1 . AV. AVELLANEDA 690 BIS; 23/10/2018

2 .

3 .

### RESULTADOS OBTENIDOS

ANALITOS	Unidades	IDENTIFICACIÓN MUESTRA			límite obligatorio(µg/l)	
		1	2	3		
BENCENO	µg/l	<1			10	Parámetros incluidos en el Anexo A de la Ley 11.220
1,2 DICLOROETANO	"	<1			10	
1,2 DICLOROETENO	"	ND			0,3	
TETRACLORURO DE CARBONO	"	<3			3	
TRICLOROETENO	"	<1			30	
TETRACLOROETENO	"	<1			10	
TOLUENO	"	<1			500	
ETILBENCENO	"	<1			100	
m+p XILENOS	"	<1			300	
o - XILENO	"	<1				
ESTIRENO	"	<1			100	
CLOROBENCENO	"	<1			3	
1,2 DICLOROBENCENO	"	ND			0,2	
1,4 DICLOROBENCENO	"	ND			0,01	
1,3 DICLOROBENCENO	µg/l	<1				Otros parámetros
METILTERBUTILETER	"	<1				
CLORURO DE METILENO	"	<1				
1,1 DICLOROETENO	"	<1				
1,1 DICLOROETANO	"	<1				
1,1,1 TRICLOROETANO	"	<1				
1,1,2 TRICLOROETANO	"	<1				
1,1,2,2, TETRACLOROETANO	"	<1				

**METODOLOGIA:** Cromatografía Gaseosa, concentración por purga y trampa, columna capilar, detector FID..

**OBSERVACIONES:** Los parámetros analizados CUMPLEN con los límites establecidos en el Anexo A de la Ley 11.220.  
ND: No detectado.

RESPONSABLE ENRESS