



Provincia de Santa Fe

2015 - 20º aniversario  
de la creación del Enress



Ente Regulador  
de Servicios Sanitarios

## ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

### DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA: **ROSARIO**

Número de Muestra/s:

Fecha de Análisis:

Sitios de extracción /Fecha toma  
de muestra

1 . Juan José Paso 675

2 .

3 .

4 .

### RESULTADOS OBTENIDOS

ANALITOS	unidades	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
		1	2	3	4
CLOROFORMO	ug/l	<input type="text" value="43"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
BROMODICLOROMETANO	"	<input type="text" value="16"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DIBROMOCLOROMETANO	"	<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
BROMOFORMO	"	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TRIHALOMETANOS TOTALES	"	<input type="text" value="64"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CLORO RESIDUAL	mg/l	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**METODOLOGIA:** Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

**OBSERVACIONES:** Los parámetros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.-

**RESPONSABLE ENRESS**

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  
GERENCIA CONTROL DE CALIDAD

Provincia de Santa Fe - Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda

ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

Fecha de informe

abril-06

DATOS DE LA MUESTRA

PROCEDENCIA: **LABORATORIO SANTA FE**

Número de Muestra/s:

0370/1/2

Fecha de Análisis:

30/03/2006

Sitios de extracción /Fecha toma  
de muestra

1- PUERTO RECONQUISTA, Red, N° 0374; 27/03/06

2- RECONQUISTA, Laboratorio planta, N° 0377; 27/03/06

3- SANTA FE, Laboratorio ENRESS, N° 0379; 28/03/06

4

RESULTADOS OBTENIDOS

ANALITOS	unidades	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
		1	2	3	4
CLOROFORMO	ug/l	<b><u>36</u></b>	<b><u>37</u></b>	27	
BROMODICLOROMETANO	"	9	9	5	
DIBROMOCLOROMETANO	"	1	1	<1	
BROMOFORMO	"	<1	<1	<1	
TRIHALOMETANOS TOTALES	"	46	47	32	
CLORO RESIDUAL	mg/l	0,55	1,10	1,00	

**METODOLOGIA:** Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

**OBSERVACIONES:** Los valores en negrita y subrayados NO CUMPLEN con los límites Obligatorios establecidos en el Anexo A de la Ley N° 11.220. SE ADMITEN VALORES DE CLOROFORMO SUPERIORES AL LIMITE OBLIGATORIO SI EL TOTAL DE TRIHALOMETANOS NO SUPERA LOS 100 ug/l. (Decreto 2362, Anexo 1).