



Provincia de Santa Fe

**EnReSS**

Ente Regulador  
de Servicios Sanitarios

## ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA

Fecha de Informe: Junio 2021


PRESTADOR: Aguas Santafesinas S.A.

SERVICIO: ROSARIO

	Número de Muestra	Fecha de Muestreo	Sitio de Extracción
1	0434/21	08/06/2021	Juan José Paso 675
2			
3			
4			

Parámetro	Unidades	1	2	3	4
COLOR	Unidades Pt/Co	<2			
TURBIEDAD	UNT	0,60			
pH	Unidades de pH	7,5			
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	368			
RESIDUOS SECOS A 180°C	mg/l	230			
ALCALINIDAD TOTAL (en CO <sub>3</sub> Ca)	mg/l	42			
CLORUROS (Cl)	mg/l	52			
SULFATOS (SO <sub>4</sub> =)	mg/l	62			
NITRATOS (NO <sub>3</sub> -)	mg/l	2			
FLUORUROS (F)	mg/l	<0,1			
ARSENICO (As)	µg/l	<5			
HIERRO TOTAL (Fe)	mg/l	<0,05			
MANGANESO (Mn)	mg/l	0,01			
ALUMINIO (Al)	mg/l	<0,10			
COBRE (Cu)	mg/l	<0,01			
ZINC (Zn)	mg/l	<0,15			
BARIO (Ba)	mg/l	0,06			
PLATA (Ag)	µg/l	<5			
CADMIO (Cd)	µg/l	<1			
CROMO TOTAL (Cr)	µg/l	<4			
BERILIO (Be)	µg/l	<1			
COBALTO (Co)	µg/l	<10			
NIQUEL (Ni)	µg/l	<20			
PLOMO (Pb)	µg/l	<20			
TALIO (Tl)	µg/l	<20			
ANTIMONIO (Sb)	µg/l	<20			

**CONCLUSIÓN:** Los parámetros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.

  
 RESPONSABLE ENRESS  
 Bioq. VERONICA PIDUSTWA  
 ESPECIALISTA EN ANALISIS E INSPECCIONES  
 GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD  
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios



Provincia de Santa Fe

**EnReSS**

Ente Regulador  
de Servicios Sanitarios

## ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Fecha de Informe: Junio 2021


PRESTADOR: Aguas Santafesinas S.A.

SERVICIO: Rosario

	Número de Muestra	Fecha de Muestreo	Sitio de Extracción
1	0434/21	08/06/2021	Juan José Paso 675
2			
3			
4			

Parámetro	Unidades	1	2	3	4
Cloro Residual	mg/l	0,77	-	-	-
Bacterias Coliformes Totales	NMP/100 ml	<2,2	-	-	-
Bacterias Coliformes Fecales	NMP/100 ml	<2,2	-	-	-
<i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	Nº por 50 ml	AUSENCIA	-	-	-
Bacterias Aerobias	UFC/ml	<100	-	-	-

CONCLUSIÓN: LOS PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS ANALIZADOS CUMPLEN LA NORMATIVA VIGENTE

  
RESPONSABLE ENRESS  
BIOQ. VERÓNICA INDUSTWA  
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS E INSPECCIONES  
GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD  
Ente Regulador de Servicios Sanitarios