



Provincia de Santa Fe

**EnReSS**

Ente Regulador  
de Servicios Sanitarios

## ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Fecha de Informe: NOVIEMBRE 2022

PRESTADOR: AGUAS SANTAFESINAS S.A.

SERVICIO: ROSARIO

	Número de Muestra	Fecha de Muestreo	Sitio de Extracción
1	1109/22	02/11/2022	Estación C (Italia y Ocampo)
2	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----

Parámetro	Unidades	1	2	3	4
<b>Cloro Residual</b>	mg/l	1,25	-----	-----	-----
<b>Bacterias Coliformes Totales</b>	NMP/100 ml	<2,2	-----	-----	-----
<b>Bacterias Coliformes Fecales</b>	NMP/100 ml	<2,2	-----	-----	-----
<b><i>Pseudomonas Aeruginosa</i></b>	Nº por 50 ml	AUSENCIA	-----	-----	-----

CONCLUSIÓN: LOS PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS ANALIZADOS CUMPLEN LA NORMATIVA DE CALIDAD VIGENTE

Mg. Farm. ALEJANDRA ROSSETTI  
GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD  
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

RESPONSABLE ENRESS