



Provincia de Santa Fe

ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

Fecha de Informe: **NOVIEMBRE 2022**

PRESTADOR: AGUAS SANTAFESINAS S.A.

SERVICIO: ROSARIO

	Número de Muestra	Fecha de Muestreo	Sitio de Extracción
1	1109/22	02/11/2022	Estación C (Italia y Ocampo)

RESULTADOS OBTENIDOS

ANALITOS	unidades	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
		1	2	3	4
CLOROFORMO	ug/l	27	-	-	-
BROMODICLOROMETANO	"	8	-	-	-
DIBROMOCLOROMETANO	"	2	-	-	-
BROMOFORMO	"	<1	-	-	-
TRIALOMETANOS TOTALES	"	37	-	-	-
COLOR RESIDUAL	mg/l	1,25	-	-	-

METODOLOGIA: Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.-

Mg. Form. ALEJANDRA ROSSETTI
GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

RESPONSABLE ENRESS