



Provincia de Santa Fe

ANÁLISIS DE TRIHALOMETANOS

Fecha de Informe: OCTUBRE 2022

PRESTADOR: AGUAS SANTAFESINAS S.A.

SERVICIO: ROSARIO

	Número de Muestra	Fecha de Muestreo	Sitio de Extracción
1	1041/22	11/10/2022	Juan José Paso 675

RESULTADOS OBTENIDOS

ANALITOS	unidades	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
		1	2	3	4
CLOROFORMO	ug/l	25	-	-	-
BROMODICLOROMETANO	"	13	-	-	-
DIBROMOCLOROMETANO	"	3	-	-	-
BROMOFORMO	"	<1	-	-	-
TRIHALOMETANOS TOTALES	"	41	-	-	-
CORO RESIDUAL	mg/l	1,20	-	-	-

METODOLOGIA: Cromatografía gaseosa / Extracción - concentración Purga y Trampa / Columna capilar / Detector ECD.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados CUMPLEN con la Normativa Vigente.-

Firm. ALEJANDRA ROSSETTI
ENTE DE CONTROL DE CALIDAD
Regulador de Servicios Sanitarios

RESPONSABLE ENRESS